

**SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH ecoTEC,
ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoVIT plus ORAZ ecoVIT/4 exclusiv**
SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY Z POZIOMYM WYPROWADZENIEM PRZEZ DACH LUB ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ, KONCENTRYCZNY (80/125 MM PP)

Stosowany system powietrzno-spalinowy	Rodzaj instalacji C _{13x} ; praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu
	System powietrzno-spalinowy z poziomym wyprowadzeniem przez dach, koncentryczny (Ø 80/125 mm, PP): - praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu - stosowany w przypadku dachów skośnych z kątem nachylenia w zakresie 30°-60° - certyfikacja systemowa kotła i systemu powietrzno-spalinowego

Typ kotła	Maksymalna długość przewodu rurowego L (L ₁ + L ₂)
VC 126/3-5 VC 186/3-5, VCW 226/3-5, VC 306/3-5, VCW 346/3-5 VC 246/3-5, VCW 296/3-3 VC 376/3-5 VU 466/4-5 VU 656/4-5	11,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 23,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 28,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 23,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 18,0 m plus 1 kolanko 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 15,0 m plus 1 kolanko 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej
VSC 126/2-C 140 VSC 196/2-C 150, VSC S 196/2-C 200, VSC 306/2-C 200 VSC 246/2-C 170, VSC 246/2-C 210	11,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 23,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 28,0 m plus 3 kolanka 87°, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej
VKS 196 VKS 246 VKS 306 VKS 356	23,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 28,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 23,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 23,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej
VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4	25,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 30,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 21,0 m plus 3 kolanka, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 18,0 m plus 1 kolanko, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej 17,0 m plus 1 kolanko, z tego maks. 5,0 m w strefie zimnej

12

Uwaga:
Przy montowaniu dodatkowych kolanek w układzie powietrzno-spalinowym maleje maksymalna długość przewodu rurowego L w następujący sposób:

- na każde kolanko 87° o 2,5 m
- na każde kolanko 45° o 1,0 m
- na każdy trójnik rewizyjny o 2,5 m

Uwaga:
system z poziomym wyprowadzeniem spalin nie może być stosowany do kotłów icoVIT exclusiv